

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Β' ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ 2^ο ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Μουρούζη 4 ΤΚ 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 2132157762 FAX: 2107407962
Αριθμ. Πρωτ: οικ. 33139

Αθήνα 21 Ιουλίου 2011

ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος

ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών


ΘΕΜΑ: "Έγκριση – αποδοχή χρήσης του κατασβεστικού υγρού με την εμπορική ονομασία «BONPET» από τα πυροσβεστικά οχήματα της Υπηρεσίας μας "

ΣΧΕΤ. : Η από 10-06-2011 έγγραφη εισήγηση προς την Ιεραρχία του Πυροσβεστικού Σώματος περί έγκρισης-αποδοχής χρήσης του κατασβεστικού υγρού με την εμπορική ονομασία «BONPET» από τα πυροσβεστικά οχήματα της Υπηρεσίας μας.

1. Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική, σας γνωρίζουμε ότι γίνεται αποδεκτή η χρήση του κατασβεστικού υγρού με την εμπορική ονομασία BONPET, από τα πυροσβεστικά οχήματα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (μεγάλης πυρκαγιάς), χωρίς να ζητείται η έγκριση του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος κάθε φορά.
2. Σύμφωνα με το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (M.S.D.S.), το κατασβεστικό υγρό BONPET είναι ακίνδυνο για το ανθρώπινο σώμα ακόμα και σε παρατεταμένη έκθεση, δεν προκαλεί τραυματισμό σε επαφή με το ανθρώπινο δέρμα, είναι ακίνδυνο για την αναπνοή, δεν είναι εύφλεκτο, είναι ακίνδυνο για το περιβάλλον, δεν απαιτεί προφυλάξεις ασφαλείας ή προστατευτικό ρουχισμό κατά τη χρήση του, δεν είναι τοξικό, είναι βιοδιασπώμενο και είναι φιλικό προς το περιβάλλον, τη θάλασσα τα ζώα και τα φυτά.
3. Οι προφυλάξεις που θα λαμβάνει το προσωπικό κατά τη χρήση του κατασβεστικού υγρού BONPET είναι οι ίδιες που λαμβάνει και κατά τη χρήση των αφορογόνων AFFF και τύπου Α, τόσο για την επαφή του ίδιου του προσωπικού, όσο και για τον εξοπλισμό (πλύσιμο αντλίας, αυλών, σωλήνων κ.λ.π.).
4. Σε περιπτώσεις δωρεάν διάθεσης του υλικού από τον αντιπρόσωπο ή από διάφορους δωρητές προς τις κατά τόπους Υπηρεσίες, αυτές να έρχονται σε απευθείας επαφή με τον αντιπρόσωπο LIFE SOLUTIONS ΑΕ για οδηγίες εφάρμογής και λοιπές πληροφορίες.
5. Τέλος σημειώνεται ότι η αποδοχή της χρήσης του κατασβεστικού υγρού BONPET, δεν βασίζεται σε επιστημονική αξιολόγηση και δεν αποτελεί πιστοποίηση ή έγκριση διάθεσης στην αγορά, αλλά απευθύνεται στις κατά τόπους Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος για αποκλειστική – εσωτερική χρήση από αυτές, καθώς και ότι η αποδοχή της χρήσης του κατασβεστικού υγρού BONPET δεν δεσμεύει την Υπηρεσία για οποιαδήποτε μελλοντική προμήθεια του εν λόγω υλικού.



Λεωνίδας Αθανασίου
Επιμετάρχης Τεχνικών



Λεωνίδας Β. Αθανασίου
Επιμετάρχης

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΡΧΗΓΟΥ
Ο Διευθυντής Τεχνικών

Απόστολος Σκρέκας
Αντιπύραρχος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

I. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

- LIFE SOLUTIONS Α.Ε. 25^{ης} Μαρτίου 26 Τ.Κ. 15236 Νέα Πεντέλη
Τηλ: 2107660784, Fax:2107660878, Κιν: 6936844144 Γκερλές Β. Διευθύνων Σύμβουλος

II. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Διευθύνσεις και Τμήματα Α.Π.Σ