

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ  
Α΄ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας  
Τμήμα 2ο Υλικών και Συστημάτων Ενεργητικής  
& Παθητικής Πυροπροστασίας  
Ταχ. Δ/ση Μουρούζη 4  
Ταχ. Κωδ. 101 72 Αθήνα  
Αρ.Τηλ. (210) 7416180 / 210- 7416182  
Αρ. FAX (210) 7416385 / 210-7416381

Αθήνα 5 Ιανουαρίου 2010

ΠΡΟΣ : «Life Solutions» Α.Ε.  
25<sup>ης</sup> Μαρτίου 26  
152 36 ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ

ΚΟΙΝ. : Όλες οι Υπηρεσίες του Σώματος

Αριθ. Πρωτ.: 366 Φ. 701.6

**ΘΕΜΑ:** «Διευκρινήσεις για το κατασβεστικό υγρό με την εμπορική ονομασία «Bonpret»»

**ΣΧΕΤ.:** α.- Η από 9-12-2009 επιστολή σας με τη συνημμένη αλληλογραφία  
β.- 61047 Φ.701.6/27-11-2009 Διαταγή Α.Π.Σ.  
γ.- 41449 Φ. 701.6/ 17-8-2009 Διαταγή Α.Π.Σ.  
δ.- 22734 Φ.701.6/30-4-2007 Διαταγή Α.Π.Σ.

1.- Σε απάντηση της παραπάνω (α) σχετικής αναφορικά με την εκ μέρους μας παροχή διευκρινήσεων που αφορούν στην ταξινόμηση του κατασβεστικού υγρού με την εμπορική ονομασία «Bonpret» που έχει γίνει αποδεκτό από την Υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

α.- Σύμφωνα με το υπ' αριθ. 3027848/5018/2008/29-9-2009 έγγραφο του Γενικού Χημείου του Κράτους, το εν λόγω υλικό έχει εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων.

β.- Επίσης, σύμφωνα με την υπ' αριθ. PB-2000-801-STP 2/680/14-1-2000 έκθεση ελέγχου και την από 20-11-2000 επιστολή της Αυστριακής Υπηρεσίας Ελέγχου Τεχνικής Ασφάλειας του Γενικού Φορέα Ασφάλισης Ατυχημάτων («Sicherheitstechnische Prufstelle – UAVA») η ανωτέρω ουσία, ως σύνολο σε υγρή μορφή ισχύει σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε. ως μη επιβλαβής και η αντίστοιχη αμπούλα πυρόσβεσης, όπως προκύπτει από τις σχετικές αναλύσεις χρωματογράφησης, δεν αποτελεί επικίνδυνο χημικό και δεν πρέπει να φέρει σήμανση σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Ε.Ε. ως προς τη σήμανση επικίνδυνων χημικών παραγόντων. Ομοίως, ανάλογα συμπεράσματα εξάγονται και από την υπ' αριθ. CPV-295/98/1-9-1998 Αναφορά Ελέγχου του Ινστιτούτου Ασφαλούς Εργασίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος του Μάριμπορ.

γ.- Για τους παραπάνω λόγους, όπως αναφέρεται στην παρ.2 της παραπάνω (δ) σχετικής, με βάση τα προσκομισθέντα στοιχεία, το διάλυμα της συσκευής πυρόσβεσης BONPET δεν περιέχει τοξικές ουσίες που να προξενεί κίνδυνο για την υγεία, δεν περιέχει βλαβερές ουσίες για το όζον και κατά τη χρήση του με τη φωτιά δεν δημιουργεί προϊόντα αποσύνθεσης που να είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

2.- Τέλος, η παρούσα αποστέλλεται στις Υπηρεσίες του Σώματος για πληρέστερη ενημέρωσή τους.



Ακριβές Αντίγραφο  
Ο Τμηματάρχης Γραμματείας

Γιαννούτσος Β. Ηλίας  
Παραγός

Ο Αρχηγός

Στυλιανός Στεφανίδης  
Αντιστράτηγος Π.Σ.

3126-09

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Δ/νσεις και Τμήματα Α.Π.Σ.